



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области**  
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах**

Красноармейская ул., д. 15, г. Белогорск, 676850  
тел.: (41641) 92283, факс: (41641)92283, факс: (41647) 21645  
E-mail: [to\\_bel@rospotrebnadzor-amur.ru](mailto:bel@rospotrebnadzor-amur.ru), [to\\_raych@rospotrebnadzor-amur.ru](mailto:to_raych@rospotrebnadzor-amur.ru), <http://www.28.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/281332001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 11**

**об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства**

«10» февраля 2021 года

г. Райчихинск

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах: ведущий специалист-эксперт Яремчук Галина Ярославовна  
(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

Провело на основании Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Амурской области № 23 от 21.01.2021 заместителя руководителя Перепелица А.А. плановую выездную проверку соблюдения Муниципальным общеобразовательным автономным учреждением средней общеобразовательной школой № 1 городского округа города Райчихинска (МОАУ СОШ №1), ИНН 2806004558, ОГРН 1022800872885, выданное Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области зарегистрированное по адресу: 676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пономаренко, 85, осуществляющего образовательную деятельность, по адресам: 676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пономаренко, 85 и ул. Победы, 18 требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
1.	На пищеблоке основной школы по ул. Пономаренко, 85 не всё технологическое оборудование, являющееся источником выделения, избытков тепла и влаги (посудомоечные машины, жарочные шкафы), обеспечены местной системой	<b>требование п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".</b>

	вытяжной вентиляции	
2	На пищеблоке начальной школы по ул. Победы, 18 над технологическим оборудованием и над моечными ваннами для мытья столовой и кухонной посуды, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения	<b>требование п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20</b>
3	Провести обследовании технического состояния вентиляции с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха.	<b>требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20</b>
4.	На пищеблоке основной школы по ул. Пономаренко, 85 полы имеют повреждения (отсутствует часть плиток), что не позволяет проводить их качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами	<b>требование п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".</b>
5.	В здании основной школы по ул. Пономаренко, 85 конструкция окон в рекреации 3 и 2 этажа, в кабинете дефектолога, кабинете № 4 русского языка, кабинете № 11 химии, кабинете № 8 3 Б класса, мастерских не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в зимнее время года (часть окон закрыты полиэтиленовой пленкой, оклеены на зимний период)	<b>требование п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.</b>
6.	В здании основной школы по ул. Пономаренко, 85 полы имеют дефекты и повреждения в следующих помещениях: в кабинете дефектолога, здании	<b>требование п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.</b>



	мастерских дощатые полы с щелями, в кабинете № 2 физики неровности покрытия пола оргалитом.	
7.	В здании основной школы по ул. Пономаренко, 85 отмечены дефекты покрытия стен в туалете мужском и женском, местами отстала часть плиточного покрытия стен, в спортивном зале на стенах имеются признаки поражения грибком, в медицинском кабинете стены побелены.	<b>требование п.2.5.3. СП 2.4.3648-20</b>
8.	Покрытие столов имеет дефекты и повреждения в кабинете дефектолога,	<b>требование п.2.4.3. СП 2.4.3648-20</b>
9.	В здании основной школы по ул. Пономаренко, 85 не предусмотрена установка водонагревающих устройств или автономной системы горячего водоснабжения в целях обеспечения горячим водоснабжением учебные кабинеты химии (№ 11), туалеты мужской и женский, мастерские (кабинеты обслуживающего труда), помещение для обработки уборочного инвентаря	<b>требование п.2.6.1, 3.4.13. СП 2.4.3648-20</b>
10.	В здании начальной школы по ул. Победы, 18 не предусмотрена установка водонагревающих устройств или автономной системы горячего водоснабжения в целях обеспечения горячим водоснабжением туалета для персонала, совмещенного с помещением для хранения и обработки уборочного инвентаря	<b>требование п.2.6.1, 3.4.13. СП 2.4.3648-20.</b>
11.	В кабинете № 9 пол с нарушением целостности линолеумного покрытия.	<b>требование п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.</b>

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

в срок до 15 августа 2021 года устранить выше перечисленные нарушения санитарного законодательства.

Об устранении выявленных нарушений в срок до 16 августа 2021 года направить в территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах информацию, свидетельствующую о выполнении предписания № 156 от 27.06.2019 по адресу: Амурская область, г. Райчихинск, ул. Калинина, 12 или Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, д. 15, электронный адрес: [to\\_raych@rospotrebnadzor-amur.ru](mailto:to_raych@rospotrebnadzor-amur.ru), сопровождаемую подтверждающими документами (актами выполненных работ, фото, заявками и т.п.).

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 1 городского округа города Райчихинска.

Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.

Предписание выдал:

Ведущий специалист-эксперт

Г.Я. Яремчук

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 февраля 2021

(дата)

Предписание получил: « 11 » февраля 20 21 года

директор

Стародубов

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)