

Отчет

об исполнении предписания № 342/54 от 22 сентября 2015 года

1.09.2016 № 154

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе внеплановой проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Амурской области в г. Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах, проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке	
1	Земельный участок здания средней школы имеет металлический забор только с фасада здания, остальная часть территории средней школы имеет частичное ограждение ветхим деревянным забором	что не соответствует требованиям п.3.1. СанПиП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиП 2.4.2.2821-10).	Произведен ремонт деревянного ограждения территории. Замена на металлический включен в муниципальную программу «Образовательная среда» на 2017 год (копия сметы прилагается).
2	Не во всех помещениях начальных классов имеются умывальники для мытья рук учащимися, кроме 1А и 3Б классов.	что не соответствует требованиям п. 4.27 СанПиП 2.4.2.2821-10	Выполнено (фотография № 1)
3	В производственном цехе пищеблока средней и начальной школы технологическое оборудование и мочные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги и тепла, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения.	что не соответствует требованиям п. 4.5 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	Выполнено (фотография № 2)

4	В школе отмечена крайне низкая обеспеченность облучателями для эффективного обеззараживания воздуха в помещениях с массовым пребыванием учащихся (учебные классы, спортзалы).	Требования Руководства Р 3.5.1904-04 «Дезинфектология ультрафиолетового излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».	Приобретено за 2016 год 7 ламп (по разрядке управления образования).
5	На время проверки на пищеблоках школы отсутствуют протирачные машины для приготовления картофельного пюре.	что не соответствует требованиям п. 8.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.	Выполнено (фотография № 3. копия постановления прилагается).

Директор МОАУ СОШ № 1



О.Г. Ограднова