



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области**

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городе Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах**

Лесная ул., д. 36, п. Новобурейский, Бурейский район, 676720

тел.: (41634) 21504 факс: (41634) 21504.

E-mail: [bureya@rospotrebnadzor-amur.ru](mailto:bureya@rospotrebnadzor-amur.ru), <http://www.28.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/281332001

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ  
№ 342/54**

22 сентября 2015

г.Райчихинск

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах  
Специалист –эксперт Яремчук Галина Ярославовна

(Ф.И.О., должность)

провело на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по Амурской области № 768 от 24.08.2015 руководителя Кургановой О.П. внеплановую документарную проверку соблюдения

Муниципальным общеобразовательным автономным учреждением средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа города Райчихинска (сокращённо МОАУ СОШ № 1 г.Райчихинска), юридический адрес: г.Райчихинск, ул.Пономаренко, 85, ИНН 2806004558, ОГРН 1022800872885

требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено
1.	Земельный участок здания средней школы частично огражден ветхим деревянным забором	что не соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее- СанПиН 2.4.2.2821-10)

2.	Не во всех помещениях начальных классов установлены умывальные раковины	что не соответствует требованиям п.4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10
3.	В производственном помещении пищеблока здания начальной школы (ул.Победы, 16) над оборудованием, являющимся источником повышенного выделения влаги и тепла не оборудована локальная вытяжная система с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения	что не соответствует требованиям п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - далее СП 2.3.6.1079-01
4.	Для обеззараживания воздуха в помещениях с массовым пребыванием обучающихся (учебные классы, спортзалы) не в достаточном количестве имеются бактерицидные облучатели, преимущественно рециркуляторного типа	что не соответствует требованиям Руководства Р 3.5.1904-04 «Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»
5.	Для изготовления картофельного (овощного) пюре отсутствует механическое оборудование	что не соответствует требованиям п.8.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с ч.2 ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

**в срок до 19.08.2016 устранить вышеперечисленные нарушения санитарного законодательства.**

Об устранении выявленных нарушений **в срок до 20.08.2016** направить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах информацию, свидетельствующую о выполнении предписания №342/54 от 22.09.2015, при сопровождении подтверждающих документов (актов выполненных работ, счет-фактур, фото и т.п.).

Информацию необходимо направить по адресу: п.Новобурейский, Бурейского района, ул.Лесная, д.36, тел.:8(41634)21504 или г.Райчихинск, ул.Центральная, д.7/3, тел. 8(41647)22063, электронный адрес: [to\\_bureya@rospotrebnadzor-amur.ru](mailto:to_bureya@rospotrebnadzor-amur.ru) или [to\\_raych@rospotrebnadzor-amur.ru](mailto:to_raych@rospotrebnadzor-amur.ru)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МОАУ СОШ № 1 г.Райчихинска.

Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.

Предписание выдал:

Специалист-эксперт

*Яремчук*

Г.Я. Яремчук

Должность

подпись

Ф.И.О.

22.09.2015

Предписание получил:

*Директор*

Должность

*О.И.*

подпись

*от Отрадного*

Ф.И.О.

дата